

REQUISITI E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

COSA FARE PER ACCERTARSI CHE GLI IMPIANTI DI GENERAZIONE RISPONDANO AI REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INCENTIVO

CONTESTO

Con riferimento ad un impianto di produzione, le informazioni che è necessario inserire quando si invia al GSE una richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono molte. Inoltre, alcune di esse non sono di semplice reperibilità, soprattutto se non ci si è mossi per tempo con le dovute verifiche.

Diventa fondamentale gestire l'iter progettuale e la successiva installazione coerentemente con i requisiti richiesti, come dettagliati nelle [Regole Tecniche del GSE](#).



CRITICITA'

Oltre a marca, modello e matricola, tra i documenti da fornire per tutti gli elementi di impianto figurano anche una **foto della targa** (compresa una foto per ogni tipo di modulo installato) e l'**elenco dei numeri di serie** (inclusi quelli di tutti i moduli posati). Bisogna anche allegare lo schema elettrico unifilare dell'impianto, debitamente **firmato e timbrato** dal tecnico che lo ha redatto.

Altre incombenze comprendono i **dati catastali** delle aree su cui sorgono gli impianti e le **schede DNSH** disponibili sul sito del GSE. Di particolare interesse è poi la verifica che gli elementi utilizzati (e.g., i moduli fotovoltaici) siano immessi sul mercato da produttori aderenti al [Registro AEE](#).



SOLUZIONI

Il suggerimento è di affidarsi ad una figura (Direzione Lavori – DL) che segua i lavori di progettazione e installazione, consapevole dei requisiti che l'impianto deve rispettare. Più nello specifico, le buone pratiche includono:

- la redazione di **una check list** che indichi tutti i requisiti e le informazioni/documenti da consegnare,
- la verifica dei requisiti al termine del **progetto esecutivo**, quando ogni elemento di impianto viene approvato dalla DL e durante il collaudo dell'impianto,
- la consegna della documentazione e la sua verifica prima di effettuare il **pagamento finale** alla ditta incaricata.

In caso di impianti già realizzati, è bene sincerarsi immediatamente anche del regime a cui l'impianto è sottoposto: in caso si **scambio sul posto**, deve essere richiesta una variazione verso il **ritiro dedicato**, pena l'impossibilità di accedere all'incentivo.

